



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIDNICY
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŚWIDNICY
ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica, e-mail: psse.swidnica@sanepid.gov.pl
Centrala: 74 852-20-91/92, Sekretariat: tel/fax 74 852-05-35
Całodobowy tel. alarmowy: 691 730 274 REGON: 890723775 NIP: 884-22-43-74

Świdnica 26.01.2024 r.

Dotyczy: postępowania na wykonanie zadania pod nazwą „Opracowanie aktualizacji istniejącego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku PSSE w Świdnicy przy ulicy Wałbrzyskiej 15”.

Powiatowa Stacja Sanitaro – Epidemiologiczna w Świdnicy informuje, że wpłynęły następujące pytania do Zapytania ofertowego:

Pytanie nr 1: prośba o udostępnienie projektu budowlanego lub inwentaryzacji budynku.

Odpowiedź: Dokumentacja zostanie udostępniona drogą mailową na prośbę zainteresowanego postępowaniem.

Pytanie nr 2: prośba o podanie informacji o zastosowanych materiałach budowlanych, ewentualne docieplenie obiektu.

Odpowiedź: Budynek częściowo podpiwniczony, ściany zewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, ściany wewnętrzne murowane z cegieł na zaprawie cementowo – wapiennej, ocieplony dach w postaci stropodachu żelbetonowego, płaski pokryty papą. Budynek nieocieplony.

Pytanie nr 3: prośba o podanie informacji o systemie ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia.

Odpowiedź: System ogrzewania to OC/CWU, ciepła woda z pieca dwufunkcyjnego gazowego usytuowanego w pomieszczeniu kotłowni, wentylacja mechaniczna i grawitacyjna (obejmuje cały budynek), klimatyzatory typu split, oświetlenie typu LED.

Pytanie nr 4: zestawienie powierzchni pomieszczeń wraz z ich przeznaczeniem.

Odpowiedź: Zestawienie pomieszczeń w przesłanej dokumentacji, w której znajdują się pomieszczenia socjalne, piwniczne, archiwalne, laboratoryjne.

KIEROWNIK SEKCJI
Administracyjno-Gospodarskiej

Zuzanna Urbanik