



Nasz znak: HS.9020.2.11.16.2023.AK

Skierniewice, dnia 28 listopada 2023 r.

Gmina Bolimów
ul. Łowicka 9
99-417 Bolimów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza
przydatność wody wodociągu Kolonia Wola Szydłowiecka do spożycia

UZASADNIENIE

Jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Kolonia Wola Szydłowiecka czyli Gmina Bolimów przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu:

- 26.09.2023 r. z wyjścia na sieć w budynku stacji uzdatniania wody w Kolonii Woli Szydłowieckiej i z punktu na sieci w budynku prywatnym Kolonia Wola Szydłowiecka 44, sprawozdania z badań z dnia 29.09.2023 r. nr 962/2023, 963/2023 i SB/120691/09/2023 oraz z dnia 02.10.2023 r. nr 968/2023 i 969/2023,
- 21.11.2023 r. z wyjścia na sieć w budynku stacji uzdatniania wody w Kolonii Woli Szydłowieckiej i z punktu na sieci w budynku prywatnym Kolonia Wola Szydłowiecka 44, sprawozdania z badań z dnia 23.11.2023 r. nr 1154/2023 oraz z dnia 24.11.2023 r. nr 1169/2023 i 1170/2023.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A i B w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Kolonia Wola Szydłowiecka odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Skierniewicach
z up. mgr Dorota Rosińska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach