

PT.2370.14.2020

Kościan, dnia 12.01.2021 r.

W związku z przesłanymi zapytaniami dotyczącymi przetargu na przebudowę garaży Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie oraz zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłamy poniższe wyjaśnienia:

Pytanie 1

Czy instalacja odgromowa pozostaje istniejąca?

Odpowiedz:

Opracowanie nie wychodzi poza zakres modernizowanej kubatury. Pozostaje stan istniejący.

Pytanie 2

W opisie technicznym jest mowa o zasilaniu kręgielni. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedz:

Błędny zapis, powinno być "remizy".

Pytanie 3

W rozdzielni elektrycznej brak obwodów do zasilania ZSS- zespołów elektrycznych wyciągów. Prosimy o uzupełnienie schematu lub podanie informacji jakim kablem należy zasilć ZSS.

Odpowiedz:

Pole rozdzielnic "R1" nr 39 i 40 nie skorygowany opis obwodów – te obwody służą do zasilenia ZSS.

Pytanie 4

W jaki sposób będzie rozprowadzone zasilanie do rozdzielni R1 z istniejącej rozdzielni RG w istniejącej, nierozbudowywanej części?

Odpowiedz:

Docelowo poprowadzone podtynkowo.

Pytanie 5

Czy instalacja monitoringu, dzwonkowa, nagłośnienia i wyświetlacze wchodzą w zakres opracowania? Na rysunku E2 jest informacja, że jest to poza zakresem, natomiast w przedmiarze są pozycje: głośnik alarmowy- 1szt, wyświetlacz systemu przywoławczego- 1szt, przeniesienie istniejącego wyświetlacza- 1szt. Jeśli rozbudowa o te elementy wchodzi w zakres opracowania to prosimy o informację jaki jest istniejący system lub o specyfikację o jakie elementy należy go rozbudować.

Odpowiedz:

Jest jeden dodatkowy wyświetlacz zgodny z istniejącym systemem (do uzgodnienia z zamawiającym). Pozostałe elementy o ile są nadal sprawne pozostają do demontażu i ponownego zabudowania.


Pytanie 6

Co ma zasilac skrętka FTP kat 6, która jest w przedmiarze w ilości 80 m i gdzie znajduje się szafa strukturalna do której doprowadzić zasilanie?

Odpowiedz:

Skrętka jest przewidziana do wykonania połączeń z pomieszczeniem dyżurnego.

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ


st. bryg. mgr inż. Andrzej Ziegler