



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia 15.05.2025r.

HŚ.9022.1.227.2025.AZ

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 81/25
od 27.01.2025r. do 13.05.2025r.
Dotyczy wodociągu publicznego Rozłazino**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r., poz. 416) oraz § 4, § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu poniższych sprawozdań z urzędowych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazanych przez administratora wodociągu i po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby	Liczba bakterii gr. coli jtk/100ml
2025-01-27	LBSK.18.2025	Jeżewo 8/4**	0
2025-02-04	Ł/0/12/2024/698/FM/5*	Rozłazino, ul. Długa 21 **	0
2025-05-07	Ł/0/12/2024/699/FM/C/1*	Rozłazino, ul. Długa 17 **	>80
2025-05-13	805/2025*	Jeżewo 8/1	0
2025-05-13	804/2025*	Rozłazino, ul. Długa 17 **	0
Wartość parametryczna			0

*Kontrola wewnętrzna

**Punkt zgodności zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

stwierdza:

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rozłazino

UZASADNIENIE

W okresie 27.01.2025r. – 13.05.2025r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora – Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach, dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rozłazino.

Wykonano badania wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h w 1 ml wody, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak.

W próbce wody pobranej w dniu 07.05.2025r. w punkcie zgodności stwierdzono obecność bakterii gr. coli w ilości > 80 jtk/ 100ml wody przy jednoczesnym wykluczeniu parametru Escherichia coli.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 12.05.2025r. wydał komunikat nr 24/2025 o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rozłazino oraz decyzję nr 15/25/HŚ, w której nakazano m.in. doprowadzić do właściwej jakości wodę w zakresie bakteriologicznym, poinformować odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia oraz zapewnić właściwą jakość wody w terminie do dnia 26.05.2025r.

W dniu 13.05.2025r., po przeprowadzonych intensywnych płukaniach sieci wodociągowej administrator wodociągu pobrał próby wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rozłazino.

Na podstawie otrzymanych w dniu 15.05.2025r. wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Jakość wody dostarczanej mieszkańcom z wodociągu publicznego Rozłazino odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wejherowie*

*z up. Zdzisław Westa
Zastępcą Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wejherowie
(podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)*

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Łęczycze
84-218 Łęczycze, ul. Długa 53
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach
84-218 Łęczycze, ul. Kościelna 17A
3. a/a