

Legenda - telewizja przemysłowa (CCTV):

- Kamera zewnętrzna 2x4 Mpx 4 mm 180 stopni
- Kamera zewnętrzna typu bullet
- Kamera wewnętrzna w obudowie kopułowej
- System zasilania buforowego dla switchy PoE
- Punkt dostepowy Wi-Fi z przełącznikiem sieciowym
- Klawiatura sterująca systemowa CCTV
- Monitor systemu VSS 4K 37"
- Poziom jakości obrazu > 250 pix/m nie gorszy jak IDENTYFIKACJA
- Poziom jakości obrazu 125 - 250 pix/m nie gorszy jak ROZPOZNANIE
- Poziom jakości obrazu 62,5 - 125 pix/m nie gorszy jak OBSERWACJA
- 250px m — Granica zasięgu - IDENTYFIKACJA według PN-EN 62676-4
- 125px m — Granica zasięgu - ROZPOZNANIE według PN-EN 62676-4
- 62.5px m — Granica zasięgu - OBSERWACJA według PN-EN 62676-4
- 4 — Ilość przewodów, kabli w wiązce
- 24xSM — Kabel / wiązka kabli światłowodowych 24xSM 9/125
- 12xSM — Kabel / wiązka kabli światłowodowych 12xSM 9/125
- 6xSM — 6xSM — Kabel / wiązka kabli światłowodowych 6xSM 9/125
- 4xSM — 4xSM — Kabel / wiązka kabli światłowodowych 4xSM 9/125
- UUTP_6 — Kabel / wiązka kabli U/UTP kat.6 4x2x0,5
- YKYzo — Kabel / wiązka kabli YKYzo 3x2,5
- Rejestrator systemu dozoru wizyjnego (VSS)
- Zasilacz UPS
- Zasilacz UPS moduł bateryjny

Legenda - okablowanie strukturalne (OS):

Zalecane rozlokowanie według kodu "EIA/TIA 568 B"

- Przełącznik sieciowy 24 porty
- Panel krosowy 24 x RJ45 kat. 6
- Panel organizer ze szczotką 1U
- Panel osłonowy 1U

K1 K2 K3 K5 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13

l.p.	autor zmiany:	zakres zmiany:	numer rewizji:	data rewizji:
3				
2				
1				

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Zakład Zabezpieczeń Elektronicznych Janusz Wielgus

ul. Sienkiewicza 12
59-220 Legnica
janusz@guard.com.pl
tel. 768621021,601584114

numer rysunku: 02
numer rewizji: -

rysunek: PLAC NADLEŚNICTWA WĘGLINIEC - Plan systemu dozoru wizyjnego (VSS)

zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej systemu monitoringu wizyjnego dla biura oraz placu Nadleśnictwa Węgliniec

faza dokumentacji projektowej: projekt techniczny / wykonawczy	obiekt: Nadleśnictwo Węgliniec, ul. Piłsudskiego 6, 59-940 Węgliniec	skala rysunku: 1:200
branża: instalacje elektryczne niskoprądowe	inwestor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Węgliniec z siedzibą w Węglińcu, ul. Piłsudskiego 6,	format rysunku: 594x840
projektant: mgr inż. Remigiusz Przystaj	Uprawnienia nr 115/DOŚ/08 projektowe w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	18 listopada 2025 roku
asystent projektanta / projektant: mgr inż. Janusz Wielgus	CNBOP: KNP 1/42/2008, KNP2/43/2008 Koncesja MSWiA: L-641/00. NIM DOZP. 440.6.23/20	18 listopada 2025 roku
sprawdzający: mgr inż. Włodzimierz Boguta	Uprawnienia nr 29/90/Lw projektowe w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	18 listopada 2025 roku

Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie tego projektu przez inne jednostki projektowe wymaga jednoznacznej zgody autora.