



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim z dnia 12.11.2025 r.


dot. wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę
w m. Żeliszawki, gm. Pszczółki zaopatrującego w wodę miejscowości:
Żeliszawki, Rębielcz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim informuje, iż w dniu
12.11.2025 r. została wydana decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia
przez ludzi dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Żeliszawki,
gm. Pszczółki zaopatrującego w wodę miejscowości:
Żeliszawki, Rębielcz

z powodu stwierdzonej ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy coli
w wodzie w punkcie zgodności:
10 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml)

Informuje się mieszkańców:

- Woda z kranu nie nadaje się do picia
- Woda z kranu nie może być używana do higieny osobistej (mycia zębów, kąpieli itp.)
- Woda może być używana wyłącznie do celów porządkowych (splukiwanie toalet, mycie podłóg, itp.)



Zobligowano zarządcę wodociągu do niezwłocznego uruchomienia awaryjnego zaopatrzenia
w wodę mieszkańców zaopatrywanych z ww. ujęcia wody oraz natychmiastowego podjęcia działań,
mających na celu przywrócić odpowiednią jakość wody.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pruszczu Gdańskim

dr inż. Dominika Mucha
/podpis elektroniczny/