



- SP1** strefa pożarowa 1 (ZLIII) - pow. 2 130,93m²
(parter 1 004,94m² + piętro 1 125,99m²)
- SP2** strefa pożarowa 2 (PM, Q ≤ 500 MJ/m²) - pow. 976,31m²
- SP3** strefa pożarowa 3 (PM) - pow. 8,66m²
- SP4** strefa pożarowa 4 (PM) - pow. 16,33m²

Uwaga:
Na całej wysokości ściany oddzielenia pożarowego zewnętrznej
zastosować pionowy pas z materiału niepalnego (np. wełna mineralna)
o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60

Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przykrycie dachu
"D"	R30	(-)	REI30	EI30	(-)	(-)
SCHEMAT:						
A.DO XXI A.DO XXI Sp. z o.o. ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań tel. +48 61 862 12 34, fax: +48 61 862 10 83						
Opracowanie	PROJEKT WYKONAWCZY					
Branża	ARCHITEKTURA					
Obiekt	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą					
Temat projektu	Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 1/10, AM-33 obręb Leszczyna, 57-300 Kłodzko.					
Inwestor	Komenda Powiatowe PSP w Kłodzku; ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko					
Temat:	STREFY POŻAROWE - RZUT PARTERU					
18.10.2021		1:300		SP-01		
Data		Skala		Nr rysunku		