



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach

Znak sprawy: HK.903.1.16.2026
Białobrzegi, dn.: 17 września 2026 r.

Komunikat nr 21/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu z indywidualnym ujęciem w Restauracji McDonald's Broniszew 107 05-610 Goszczyn, zarządzanym przez MAVAM 5 Marek Jarząbek Plac Szwedzki 1 05-090 Janki, stanowiącym zaopatrzenie w wodę dla Restauracji McDonald's.

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w punkcie zgodności w Restauracji McDonald's Broniszew 107 05-610 Goszczyn w dniu:

- 20.08.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej – sprawozdanie nr 777565/26/TYC z dnia 26.08.2026 r. z J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (otrzymane w dniu 27.08.2026 r., zgodnie z którym próbka wody wykazała zawartość manganu w wodzie na poziomie 0,0081mg/l (dopuszczalna wartość wynosi 50 µg) oraz żelaza na poziomie 0,18 mg/l (dopuszczalna wartość wynosi 200 µg),
- 01.09.2026 r. w ramach nadzoru sanitarnego – sprawozdanie z badań nr 1.934 z dnia 07.09.2026 r. z Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D 26-600 Radom (otrzymane dnia 09.09.2026 r.), zgodnie z którym próbka wody wykazała zawartość manganu w wodzie na poziomie <15 µg (dopuszczalna wartość wynosi 50 µg) oraz żelaza na poziomie 0,69 µg (dopuszczalna wartość wynosi 200 µg),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach stwierdził przydatność wody do spożycia pochodzącej z wodociągu z indywidualnym ujęciem w Restauracji McDonald's Broniszew 107 05-610 Goszczyn, zarządzanym przez MAVAM 5 Marek Jarząbek Plac Szwedzki 1 05-090 Janki.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu



Z wyrazami szacunku
Kamila Jagiełło
p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Białobrzegach
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białobrzegach
ul. Krakowska 28 | 26-800 Białobrzegi
+48 486132360
sekretariat.psse.bialobrzegi@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-52012-76278-UGSET-35

Otrzymuje:

1. MAVAM 5 Marek Jarząbek Plac Szwedzki 1 05-090 Janki
2. A/a