



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie

HK.9022.2.304.2026.MK
Ostróda, 2026-07-20

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie
z 20.07.2026 r.

dla użytkowników wewnętrznego systemu wodociągowego Szpitala Miejskiego w Morągu -
ciepła woda użytkowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że 26.06.2026 r. pobrano
w ramach kontroli wewnętrznej próby wody do badań z wewnętrznego systemu wodociągowego
Szpitala Miejskiego w Morągu. Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody
stwierdzono obecność bakterii grupy *Legionella* w ilości 10000 jtk/l. W związku z powyższym
stwierdza się

niezgodność z wartością parametryczną.

Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody nie należy korzystać z urządzeń
wytwarzających aerozol tj. m.in. natrysków/prysznicy, urządzeń do hydroterapii.

Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.



Komunikat obowiązuje do odwołania.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
ul. Tadeusza Kościuszki 2 | 14-100 Ostróda
+48 896460870
adres e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17