Informacja nr 35/2026
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie
z dnia 19 sierpnia 2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej konsumentom **Centrum Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnego ACTIV Sp. z o. o. w Sypniewie** zasilanego ze strefy zaopatrzenia **Sypniewo ACTIV.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie informuje, iż przeprowadzone badania wykazały, iż jakość wody odbiega od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026, poz. 748) z zakresie parametrów mangan i mętność.

W badanych próbkach stwierdzono mangan w ilościach 137, 138, 138, 138, 139, 141 i 171 µg/l (dopuszczalna wartość 50 µg/l) oraz nieakceptowalną mętność (wartość parametryczna akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian).

W przypadku wykazanych niezgodności z wartościami parametrycznymi stwierdzono, iż mogą one negatywnie wpływać na wygląd i smak wody, ale **nie stwarzają ryzyka dla zdrowia**.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.



Zarządca wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań w celu przywrócenia właściwej jakości wody.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Halina Godlewska – Sylwestrzak
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie
/dokument podpisany elektronicznie/