JEDNOKOMOROWY JEDNOELEMENTOWY ZBIORNIK MONOLITYCZNY NA ŚCIEKI FIRMY JESBET

PRZEKRÓJ A-A



RZUT



DANE TECHNICZNE ZBIORNIKÓW JEDNOKOMOROWYCH JEDNOELEMENTOWYCH MONOLITYCZNYCH NA ŚCIEKI FIRMY JESBET

Lp	TYP	Pojemność zbiornika V (m³)	Nośność pokrywy	Długość zewnętrzna Dz (mm)	Szerokość zewnętrzna Sz (mm)	Wysokość zewnętrzna Hz (mm)	Średnica dopływu DN (mm)
1	JEDNOKOMOROWE JEDNOELEMENTOWE	4,00	A / B / C	2500	2000	1000	160
2	JEDNOKOMOROWE JEDNOELEMENTOWE	5,00	A / B / C	2500	2000	1250	160
3	JEDNOKOMOROWE JEDNOELEMENTOWE	6,00	A / B / C	2500	2000	1500	160
4	JEDNOKOMOROWE JEDNOELEMENTOWE	8,00	A / B / C	2800	2400	1500	160
5	JEDNOKOMOROWE JEDNOELEMENTOWE	10,00	A / B / C	2800	2400	1800	160
6	JEDNOKOMOROWE JEDNOELEMENTOWE	10,00	B / C	3000	2400	1650	160
7	JEDNOKOMOROWE JEDNOELEMENTOWE	12,00	B / C	3500	2400	1700	160

NOŚNOŚĆ WŁAZÓW ŻELIWNYCH:

Klasa A - do 5T
Klasa B - do 15T
Klasa C - do 40T

GRUBOŚĆ PŁYT POKRYWY Gp:

NIEPRZEJEZDNA - 10 CM
PRZEJEZDNA - 15 CM

WYSOKOŚĆ KRĘGÓW WŁAZOWYCH Hw:

- 50 CM
- 100 CM

ŚREDNICA KRĘGÓW WŁAZOWYCH Sw:

- 60 CM

Nazwa tematu:	MONTAŻ SZAMBA SZCZELNEGO	NR RYS. SZ-1
Tytuł rysunku:	SZAMBO BETONOWE	
Lokalizacja inwestycji:	KRZYSZKÓW, DZ. NR 334/247 AM-3 OBRĘB ŁAZY WIELKIE	
Nazwa i adres inwestora:	SP PGL LP Nadleśnictwo Milicz, z/s ul. Trzebnicka 18, 56-300 Milicz	
SPECJALNOŚĆ	P R O J E K T A N T	P O D P I S
Opracował	KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/DOŚ/11	
	Data:	Skala: