



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

HKN.9020.22.379.2026.IK

Płock, dnia 1 października 2026 r.

INFORMACJA NR HKN/19/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 1 października 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: niezgodności z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego wody pochodzącej z wodociągu publicznego Słupno, gmina Słupno, zasilającego następujące miejscowości: Słupno, Szeligi: ul. Szyszkowa, Kasztanowa nr 47B, nr 80, nr 84, nr 88, Szeligi od nr 23 do nr 26, Szeligi 1A, Szeligi, ul. Paproci nr 2 nr 4, Szeligi, ul. Piaski od nr 36 do nr 48, Szeligi, ul. Wilcza od nr 1 do nr 5, Cekanowo, ul. Tęczowa, Cekanowo, ul. Spacerowa nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, Cekanowo, ul. Cicha, Cekanowo ul. Piaskowa, Cekanowo ul. Miła, ul. Siewna, Cekanowo, ul. Ludowa, Cekanowo, ul. Leśna, Cekanowo, ul. Chabrowa, Cekanowo, ul. Ustronie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że na podstawie otrzymanego sprawozdania cząstkowego Nr LBW 00212/2026 z dnia 1 października 2026 r. do sprawozdania Nr LBW 00203/2026 z badań jakości wody do spożycia stwierdza niezgodność z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego wody pochodzącej z wodociągu publicznego Słupno, gmina Słupno, w związku z ponadnormatywną wartością parametru liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody.

Sprawozdanie cząstkowe Nr LBW 00212/2026 z dnia 1 października 2026 r. z badań próbek wody pobranych w dniu 29 września 2026 r. w ramach kontroli urzędowej, w punkcie poboru: kran w łazience w budynku Urzędu Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno, wykazało wartość parametru - liczba bakterii grupy coli: 2 jtk/100 ml wody, (wartość parametryczna: 0 jtk/100 ml wody). W badanej próbce wody nie stwierdzono obecności enterokoków i Escherichia coli.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia zębów i naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt. Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Królewiecka 14 | 09-402 Płock
+48 24 367 26 01
adres e-mail sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25

Informacje dotyczące jakości wody do spożycia dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-plock> oraz pod nr telefonu:

- od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 7:30 do godz. 15:05: (24) 367 26 52, 609-817-331.

Justyna Szatkowska

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

/dokument podpisany elektronicznie/