

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim

skierowany do odbiorców wody z indywidualnego ujęcia wody Tomaszowskiego Centrum Zdrowia ul. Jana Pawła II 35 w Tomaszowie Mazowieckim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim na podstawie badań próbek wody pobranych w dniu 13.11.2023 r. w ramach kontroli urzędowej z w/w ujęcia wody stwierdził, że jakość wody nie spełnia obowiązujących wymagań mikrobiologicznych ze względu na obecność bakterii grupy coli oraz bakterii enterokoki.

**Sieć wodociągowa w Tomaszowskim Centrum Zdrowia odłączona od SUW,
obecnie woda podawana jest z wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia Tomaszów Mazowiecki**

**Woda warunkowo przydatna do spożycia,
po uprzednim przygotowaniu**

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przygotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

2 min.

