



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl
☎ 48 330-90-32, 48 345-15-94, fax 48 333-20-23 www.radom.psse.waw.pl

Radom 16.01.2020r.

HK.N.4411.41.2020

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY za 2019r.
wydana dla wodociągu publicznego w Skaryszewie ujęcie ul. Wincentowska

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr 187; 442/S; 484; SB/51617/05/2019; 1137/S; 803; 1816/S; 1815/S; 1983/S; OL-LBW.6210.1086/n.2019; 1000; PBP/6905/P/2019; HKL.9052.1.06905.2019; 2509/S; HKL.9052.1.08367.2019; 1223 z badań próbek wody pobranych w dniach 20.02.2019; 12.03.2019; 9.05.2019; 16.05.2019; 11.06.2019; 27.08.2019; 3.09.2019; 17.09.2019; 14.10.2019; 26.11.2019; 2.12.2019 z:

- SUW Skaryszew ul. Wincentowska
- Niepubliczne Przedszkole MADAGASKAR Makowiec ul. Armii Krajowej 2
- PSP Maków ul. Szkolna 6
- mieszkania prywatnego Skaryszew ul. Błonie 64

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdził, iż w próbkach wody pobieranej do badań w 2019r. z w/w wodociągu publicznego w jednym punkcie monitoringowym (w placówce oświatowej pod koniec miesiąca sierpnia) wystąpiło jednorazowe przekroczenie w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C. Nieprawidłowości miały charakter krótkotrwały. Podjęte przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej działania naprawcze spowodowały poprawę jakości wody co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. Ze względu na miejscowe wystąpienie przekroczeń oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi PPIS w Radomiu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Piaseckiego 15 26-640 Skaryszew
2. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
ul. Słowackiego 6 26-640 Skaryszew
3. Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie
ul. Słowackiego 6 26-640 Skaryszew
4. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu
z up. Włodzisław Barwicki
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu