



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach

Krapkowice, 30 stycznia 2026 r.
HK.90820.8.25.2025.EL

Ocena jakości wody wodociągu sieciowego Nowy Bud za 2025 rok.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody i na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Urząd Miejski w Strzelcach, Rynek 4, 47-364 Strzelcecki w wodociągu publicznym NOWY BUD

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza, że jakość wody w 2025 r. była przydatna do spożycia przez ludzi i spełniała wymagania sanitarne określone w cytowanym powyżej rozporządzeniu.

Wodociąg stanowi zaopatrzenie w wodę pitną dla miejscowości: Strzelcecki, Dobra, Komorniki, Nowy Młyn, Łowkowice, Pisarzowice, Buława, Kujawy, Zielina, Ścigów, Kopalina, Racławiczki, Wawrzyńcowice, Moszna, Urszulanowice, Dziedzice, Smolarnia i Serwitut, i ujmuje wodę:

- z dwóch studni nr 1a i 2b, zlokalizowanych w miejscowości Dobra przy ul. Nowy Bud; woda tłoczona jest do stacji wodociągowej, gdzie poddawana jest procesom uzdatniania (napowietrzanie wody, koagulacja kontaktowa celem destabilizacji układów koloidalnych powodujących mętność, odżelazianie, odmanganianie); po uzdatnieniu podawana jest do sieci; dezynfekcja wody przy użyciu podchlorynu sodu prowadzona jest wg zaleceń lub w razie wystąpienia awarii;
- z dwóch studni nr 1 i nr 2, zlokalizowanych w miejscowości Dziedzice; woda jest napowietrzana, odżelaziana, odmanganiana; uzdatniona woda podlega okresowej dezynfekcji dwutlenkiem chloru.

Wodociąg zaopatruje w wodę około 7200 mieszkańców. Produkcja wody na dobę wynosi $\approx 800 \text{ m}^3$ wody.

Badania jakości wody były prowadzone regularnie przez cały rok i wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na rok 2025 i uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach. Sprawozdania z badań przekazywane były w terminach określonych w ww. rozporządzeniu.

W ciągu roku dwukrotnie stwierdzano w badanych próbkach wody ponadnormatywną zawartość glinu – przez 42 dni, a następnie przez 2 dni, co narusza wymagania określone w załączniku nr 1C tabela 2 „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krapkowicach
ul. Ks. Koziółka 30 | 47-303 Krapkowice
+48 77 44 66 740
adres e-mail sekretariat.psse.krapkowice@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-69999-50152-TIAIJ-28

Związki glinu jak również jego sole są powszechnie stosowanymi koagulantami w procesach uzdatniania wody. Jego obecność w wodzie do picia jest często spowodowana niedostateczną kontrolą procesu uzdatniania wody. Obecność glinu w stężeniach przekraczających 0,1-0,2 mg/l może powodować wytrącanie się kłaczków glinu i nasilenie zabarwienia wody wywołanego związkami żelaza. Dlatego też ważna jest optymalizacja procesów uzdatniania, tak aby zminimalizować wszelkie pozostałości glinu wprowadzanego do systemu dystrybucji.

Ponadto w październiku w pobranej próbce wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Przekroczenie trwało 5 dni. Obecność w wodzie przeznaczonej do spożycia bakterii grupy coli nie spełnia wymagań sanitarnych określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Bakterie z grupy coli nie powinny występować w dostarczanej konsumentom wodzie. Stwierdzenie ich obecności może sugerować o nieodpowiednim jej uzdatnianiu, wtórnym zanieczyszczeniu lub nadmiernej zawartości substancji odżywczych w wodzie. Obecność bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi może stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi.

W związku z powyższym wydane zostały decyzje o warunkowej przydatności wody do spożycia z nakazem przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań sanitarnych zawartych w podanym powyżej rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

W roku 2025 nie zgłaszano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Nowy Bud.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krapkowicach

Dorota Barełkowska
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Strzeleczek, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

Do wiadomości:

2. a/a HK