



Radom 05.02.2025r.

HKN.903.126.2025

HKN.N.93.2025

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY za 2024r.
wydana dla wodociągu publicznego w Wólce Domaniowskiej gm. Przytyk

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416)
- art. 12 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego w Wólce Domaniowskiej gm. Przytyk Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził przekroczenie parametrów ogólna liczba mikroorganizmów w 22⁰C, mętność, barwa, żelazo oraz obecność nieakceptowalnego zapachu wody. W odniesieniu do przekroczenia mikrobiologicznego zarządzający wodociągiem zastosował dezynfekcję oraz płukanie sieci wodociągowej. Ponowne badania próbki wody w w/w zakresie wykazały spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W nawiązaniu do przekroczeń parametrów fizyko – chemicznych PPIS w Radomiu prowadził rozpoczęte w 2024r. postępowanie egzekucyjne, które zostało zakończone po otrzymaniu pozytywnych wyników badań wody przeprowadzonych po wdrożonych skutecznych działaniach naprawczych związanych z przeprowadzeniem prac przeglądowo – konserwacyjnych oraz czynnościami serwisowymi i naprawą urządzeń na stacji uzdatniania wody przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.

Badania prowadzone były zgodnie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i B określonym w w/w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Próbki wody pobierano w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody z wyznaczonych punktów zgodności usytuowanych na sieci wodociągowej.

W 2024r. nie zarejestrowano zgłoszeń interwencyjnych od konsumentów dot. złej jakości wody.

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. z o.o.
Słowików 100, 26-650 Przytyk
2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomiu
Jolanta Wolszczak