



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU

ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork

tel. 77 418 22 57, 77 447 20 03

fax 77 447 20 02

e-mail: sekretariat.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-kluczbork>

HK.90820.11.4.2025.AW-Ś

Kluczbork, 11.04.2025 r.

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku z dnia 11.04.2025 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi podawanej do sieci z **wodociągu sieciowego Kostów** zaopatrującego miejscowości: **Kostów, Janówka, Ciecierzyn, Miechowa**.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 09.04.2025 r. stwierdził przekroczenia azotanów w punktach poboru próbek wody. Wartości azotanów w badanych próbkach przekroczyły 50 mg NO₃/l. Jest to niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym, informuję co następuje:

- w próbkach wody pobranych do badań w dniu 09.04.2025 r. poziom stężenia azotanów wahał się od 45 mg NO₃/l do 57,00 mg NO₃/l. Stężenie azotanów w wodzie do spożycia nie powinno przekraczać 50 mg/l;
- aktualnie woda z wodociągu sieciowego Kostów zasilający miejscowości Kostów, Janówka, Ciecierzyn, Miechowa, pomimo przekroczenia wartości parametrycznych, nie stanowi potencjalnego zagrożenia zdrowotnego dla osób dorosłych;
- uwzględniając wytyczne i zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH – PIB), woda w wodociągu sieciowego Kostów nie może być wykorzystywana do picia oraz do przygotowywania pokarmów dla noworodków i niemowląt poniżej 6 miesiąca życia oraz kobiet w ciąży;
- woda wodociągowa może być wykorzystywana do celów higienicznych, także w przypadku niemowląt;
- jakość wody w wodociągu sieciowym Kostów jest stale monitorowana.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kluczborku