



Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie

KOMUNIKAT


Zachodniopomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 29.10.2025 r. dot. braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Mirosławiec, gm. Mirosławiec, pow. wałecki, zaopatrującego ok. 2 900 mieszkańców Mirosławca.

W wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg publiczny Mirosławiec stwierdzono przekroczenie liczby bakterii grupy coli, co stanowi zanieczyszczenie mikrobiologiczne – woda nie spełnia wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w dniu 29.10.2025 r. stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Mirosławiec, który obowiązuje do odwołania.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.



Zakład Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, zarządzający wodociągiem Mirosławiec został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Wojewódzka Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Szczecinie
ul. Spedytorska 6/7 | 70-632 Szczecin
+48 91 462 40 60
adres e-mail: wsse.szczecin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-80751-86947-CVBCG-22