



K O M U N I K A T N R 27

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 10.07.2026 roku
w sprawie jakości wody do spożycia**

z wodociągu publicznego w Żabicach zaopatrującego miejscowość: Żabice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej administratora nad jakością wody z wodociągu publicznego w Żabicach informuje, iż jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz.748) pod względem parametrów mangan i żelazo.

Przekroczenia ww. parametrów nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów mogą natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. barwę, mętność oraz smak i zapach wody.

Woda nadaje się do picia oraz na potrzeby gospodarcze.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.



Komunikat nr 26 z dnia 10.07.2026 r. obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.