



1. Na rysunku podano przewidywany poziom spodu istniejącego fundamentu wylaczony jako minimalne zagłębienie w stosunku do posadzki istniejącej. W trakcie opracowywania projektu brak było możliwości wykonania w tym miejscu odkrytki.
2. Posadowienie szybu windy należy wykonać na poziomie posadowienia istniejącego fundamentu.
3. W przypadku stwierdzenia innego poziomu posadowienia istniejącego fundamentu odbiegającego w stosunku do przyjętego w projekcie należy powiadomić projektanta.
4. Wykonywanie szybu należy rozpocząć po wyborze dostawcy windy i potwierdzeniu zgodności wymiarów zaprojektowanego szybu z wytycznymi dostawcy.

2. Posadowienie szybu windy należy wykonać w poziomie posadowienia istniejącego fundamentu.
3. W przypadku stwierdzenia innego poziomu posadowienia istniejącego fundamentu odbiegającego w stosunku do przyjętego w projekcie należy powiadomić projektanta.
4. Wykonywanie szybu należy rozpocząć po wyborze dostawcy windy i potwierdzeniu zgodności wymiarów zaprojektowanego szybu z wytycznymi dostawcy.

3. W przypadku stwierdzenia innego poziomu posadowienia istniejącego fundamentu odbiegającego w stosunku do przyjętego w projekcie należy powiadomić projektanta.
4. Wykonywanie szybu należy rozpocząć po wyborze dostawcy windy i potwierdzeniu zgodności wymiarów zaprojektowanego szybu z wytycznymi dostawcy.

4. Wykonywanie szybu należy rozpocząć po wyborze dostawcy windy i potwierdzeniu zgodności wymiarów zaprojektowanego szybu z wytycznymi dostawcy.

[illegible][illegible][illegible]

OW
a r
EMO
EJ 2
E
RYS.
K-
P001
EWINN

