



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziółka 30 , 47-303 Krapkowice
sekretariat tel. (77) 4466740
e-mail: sekretariat.psse.krapkowice@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-krapkowice>

HK.90820.7.1.2025.MM

Krapkowice, dnia 13.02.2025r.

Ocena jakości wody wodociągu sieciowego Krępna za rok 2024.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416) w związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody i na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez „Wodociągi i Kanalizację” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach, ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice w wodociągu publicznym KREPNIA,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza, że jakość wody w 2024r. spełniała wymagania sanitarne określone w cytowanym powyżej rozporządzeniu i była przydatna do spożycia przez ludzi.

Wodociąg stanowi zaopatrzenie w wodę pitną dla miejscowości Krępna i Rozwadza i ujmuje wodę z dwóch studni głębinowych o nr 2a i nr 3, zlokalizowanych w miejscowości Krępna przy ul. Cegielnianej.

Woda ze studni tłoczona jest do stacji wodociągowej, gdzie poddawana jest uzdatnieniu (napowietrzanie wody, odżelazianie, odmanganianie). Dezynfekcja wody podchlorynem sodu prowadzona jest wg zaleceń lub w razie wystąpienia awarii.

Wodociąg zaopatruje w wodę \approx 1600 mieszkańców. Produkcja wody na dobę wynosi \approx 120 m³ wody.

Badania jakości wody były prowadzone regularnie przez cały rok i wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na rok 2024 i uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach. W ramach kontroli urzędowej pobrano w ciągu roku 20 próbek wody, a w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwo wodociągowe pobrało 9 próbek wody. Sprawozdania z badań przekazywane były w terminach określonych w ww rozporządzeniu.

W ciągu roku dwukrotnie stwierdzano w badanych próbkach wody obecność bakterii grupy coli przez 7 dni w okresie od 25.06 – 01.07.2024r., a następnie przez 10 dni w okresie od 15-24.07.2024r. Obecność w wodzie przeznaczonej do spożycia bakterii grupy coli nie spełnia wymagań sanitarnych określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). Bakterie z grupy coli nie powinny występować w dostarczanej konsumentom wodzie. Stwierdzenie ich obecności może sugerować o nieodpowiednim jej uzdatnianiu, wtórnym zanieczyszczeniu lub nadmiernej zawartości substancji odżywczych w wodzie.

Obecność bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi może stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi.

W związku z powyższym wydane zostały decyzje o braku przydatności wody do spożycia z nakazem przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań sanitarnych zawartych w podanym powyżej rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

W roku 2024 nie zgłaszano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Krępna.

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krapkowicach*

*mgr inż. Dorota Barełkowska
/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym¹/*

Otrzymują:

1. „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zdieszowicach, ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdieszowice

Do wiadomości:

1. Burmistrz Zdieszowic, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdieszowice

2. a/a HK

Wykonawca: Mariola Markowska, tel. 77 4466749

¹Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE). Wydruk tego dokumentu, na podstawie art. 393 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie wymaga odręcznego podpisu. Został on wytworzony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 393 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wydruk pisma stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w postaci elektronicznej.