

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie przekazuje informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań prób wody pobranych z wodociągów z terenu powiatu kutnowskiego w ramach prowadzonego monitoringu w miesiącu

sierpniu 2025 r.

Ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi posiadają następujące urządzenia wodne:

- Wodociąg publiczny w Gluchowie
- Wodociąg publiczny w Imielnie
- Wodociąg publiczny w Klonowcu Starym
- Wodociąg publiczny w Krośniewicach
- Wodociąg publiczny w Kutnie – „Graniczna”
- Wodociąg publiczny w Nowem
- Wodociąg publiczny w Oporowie
- Wodociąg publiczny w Orłowie
- Wodociąg publiczny w Pniewie
- Wodociąg publiczny w Żurawieńcu
- Wodociąg publiczny w Żychlinie
- Wodociąg zakładowy Animex K1 - Kutno, ul. Intermodalna 8
- Wodociąg zakładowy Fresenius Kabi w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25
- Wodociąg zakładowy Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie

Decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia:

- Wodociąg publiczny w Strzelcach
Decyzja o warunkowej przydatności wody związania jest z przekroczeniem dopuszczalnej wartości stężenia manganu w ilości $264 \mu\text{g/l} \pm 24\%$ (wartość dopuszczalna $50 \mu\text{g/l}$). Jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, mimo iż może stwarzać problemy z jej akceptowalnością.

Decyzja o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi:

- Wodociąg publiczny Kutno – Graniczna (DPS w Kutnie, ul. Oporowska 27)
Decyzja z dnia 07.08.2025 r. o nieprzydatności wody w punkcie monitoringu DPS Kutno, ul. Oporowska 27 związana była z przekroczeniem dopuszczalnej wartości bakterii grupy coli w ilości 41 j.t.k. w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody). Działania naprawcze podjęte przez zarządcę obiektu oraz producenta wody przyniosły zamierzony skutek w postaci poprawy jakości wody. W dniu 11.08.2025 r. wydano ocenę jakości wody stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi.