



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku

Sekcja Higieny Komunalnej

HK.9020.1.42.2026.AN  
Kłodzko, dnia 2026-06-24

## KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku z dnia 24.06.2026 r. w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia dla wodociągu Konradów.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku informuje, iż w dniu 22.06.2026 r. w ramach nadzoru sanitarnego ponownie zostały pobrane próbki wody z sieci wodociągu Konradów. W jednej badanej próbce wody stwierdzono przekroczenie wymagań w zakresie parametrów mikrobiologicznych: Bakterie grupy coli – 17 jtk/100 ml, *Escherichia coli* - 4 jtk/100 ml oraz Enterokoki jelitowe 5 jtk/100ml w pkt na sieci Konradów nr 4 (budynek mieszkalny) przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml. Badana próbka wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku stwierdza **brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Konradów.**

W wyniku oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia, nawet po przegotowaniu, do przygotowania posiłków i napojów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia naczyń kuchennych, kąpieli, mycia zębów i płukania jamy ustnej.

Woda może być wykorzystywana do zmywania podłóg, utrzymania bieżącej czystości oraz do spłukiwania mis ustępowych.



Miejscowość zaopatrywana z wodociągu : Konradów.

Liczba osób zaopatrywanych z wodociągu Konradów wynosi 100.

Zarządca wodociągu prowadzi działania naprawcze mające na celu zapewnienie prawidłowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ustalono pobranie w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 27.06.2026 r. próbek wody w punktach zgodności z sieci wodociągu Konradów celem potwierdzenia spełnienia wymagań jakości wody.

Teresa Józefiak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku

/pismo wydane w postaci elektronicznej,  
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku  
ul. Stefana Okrzei 16 | 57-300 Kłodzko  
+48 74 867 35 26  
adres e-mail psse.klodzko@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-76701-81819-CVCWF-22

Otrzymują:

1. Burmistrz Łódka-Zdroju (przesłanie przez e-Doręczenia)
2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kłodzku (przesłanie przez e-Doręczenia)
3. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu (przesłanie pocztą e-mail)
4. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu (przesłanie przez e-Doręczenia oraz pocztą e-mail)
5. aa.(EZD)