

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont instalacji odgromowej w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

Przedmiot opracowania:

przedmiotem opracowania jest naprawa uszkodzonych złączy instalacji odgromowej w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Zakres prac:

- 1) Naprawa 10 uziomów pionowych instalacji odgromowej w obrębie budynku ZUW w Szczecinie wskazanych (w załącznikach 1 i 2 do OPZ);
- 2) inwentaryzacja podłączeń rur spustowych z przewodami odprowadzającymi instalacji odgromowej;
- 3) zabezpieczenie wszelkich połączeń śrubowych przed korozją wazeliną bezkwasową;
- 4) dokonanie pomiarów rezystancji uziemienia instalacji odgromowej oraz pomiarów ciągłości naprawianych przewodów ochronnych – uziomów;
- 5) naprawa nawierzchni chodników po robotach ziemnych związanych z wykonaniem uziomów prętowych - w przypadku konieczności ich wykonywania.

Warunki realizacji zamówienia:

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- 1) przeprowadzenie wizji lokalnej i zapoznanie się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnienie ich w zaproponowanym wynagrodzeniu określonym w swojej ofercie; zapewnienie, że w przypadku zauważenia błędów lub kolizji w czasie wykonywania robót, rozwiąże je własnym staraniem i bez zmiany wynagrodzenia i terminu realizacji określonych w umowie,
- 2) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu prac remontowych; w ramach komisyjnego przejęcia terenu prac remontowych.,
- 3) realizowanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, poprzez odpowiednio wykwalifikowaną załogę, posiadającą niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w zakresie powierzonych jej robót,
- 4) stosowanie wyłącznie materiałów spełniających warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych i Aprobacie Technicznej,
- 5) oznaczenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, terenu prac remontowych (odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie miejsca realizacji prac oraz stref niebezpiecznych).
- 6) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej (prowadzenie prac remontowych musi odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ppoż.),
- 7) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie prac remontowych, w szczególności pod względem przeciwpożarowym,

- 8) zabezpieczenie mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie, gdzie prowadzone są prace remontowe (Wykonawca odpowiadać będzie za jego ewentualną utratę, zniszczenie lub uszkodzenie).

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- 1) protokolarne przekazanie Wykonawcy miejsca wykonywania robót,
- 2) umożliwienie i wskazanie miejsca podłączenia do poboru energii elektrycznej,
- 3) dokonać odbioru robót,
- 4) zapłacenie umówionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami zawartej umowy, w określonym w niej terminie.

Termin wykonania zamówienia, gwarancja

- 1) Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy.
- 2) Wykonawca udziela gwarancji na wykonany zakres prac określony w § 1 na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Załączniki do OPZ:

Załącznik Nr 1 – Protokół nr 1153/2025 z 2.11 2025 r. Wynik z pomiarów obwodów instalacji odgromowej i uziomów.

Załącznik Nr 2 – Rozmieszczenie uziomów na mapie obszaru posesji ZUW w Szczecinie.