



KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu z dnia 3 lutego 2025 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
dotyczący wodociągu sieciowego Pawonków,
zaopatrującego w wodę następujące miejscowości Pawonków, Kośmidry, Koszwice,
Skrzydłowice, Gwoździany, Łagiewniki Wielkie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu na podstawie decyzji Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Nr NS-BW.9011.25.2022 z dnia 27.02.2023 r. zmienionej decyzjami Nr NS-BW.9011.25.2022 z dnia 24.01.2024 r. i 28.08.2024 r., która udziela zgody na drugie odstępstwo od maksymalnej dopuszczalnej zawartości fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęcia wody w Kośmidrach,

informuje, że zgodnie z ww. decyzją:

- w okresie do **26.02.2026 r.** poziom fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie powinien przekroczyć wartości 2,0 mg/l;
- w 2024 roku zbadano zawartość fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 35 próbkach, ich ilość wahała się w zakresie od <0,1 do 2,5 mg/l.
- w związku ze stwierdzeniem zawartości fluorków w 2 próbkach wody, na poziomie 2,5 mg/l, pobrano 10 kontrolnych próbek wody, które nie potwierdziły przedmiotowego przekroczenia,
- stężenie fluorków w wodzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) nie powinno przekraczać 1,5 mg/l;
- woda z ujęcia Kośmidry może być wykorzystywana w pełnym zakresie przez jej konsumentów z zaleceniem stosowania w diecie produktów z niską zawartością fluorków oraz ograniczeniem stosowania środków higieny jamy ustnej zawierających fluor;
- potencjalne zagrożenia zdrowotne: fluoroza stomatologiczna.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Lublińcu
mgr inż. Teresa Gluza
/podpisano elektronicznie/

**Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi.**