



- 1) przed rozpoczęciem robót należy dokonać odkrytki istniejących instalacji podziemnych w celu weryfikacji rzędnych oraz średnic.
- 2) w przypadku przykrycia przewodu mniejszego niż 1,40m przewód należy docieplić np. keramzytem lub lupkami styropianowymi eps200

== - zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 litych

| | |
|--|---|
| NAZWA : BUDOWA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W TYM MUREM OPOROWYM, A TAKŻE NEBĘDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | |
| LOKALIZACJA : UL. PŁAZÓWA, NR EWID. DZ. 1245/22, JEDN. EWID. : BIAŁYSTOK, OBRĘB: 20- PRZEMYSŁOWY IDENTYFIKATOR DZIAŁEK: 206101_1.0020.1245/22 | BRANŻA: sanitarna DATA: 27.08.2022 |
| PROJEKT WYKONAWCZY - ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE | |
| RYSunEK : PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INST. KANALIZACJI SANITARNEJ | NR RYSUNKU: SZ01 |
| PROJEKTANT: branża sanitarna mgr inż. Bartosz Sowa | nr upr. WAM/0131/POOS/13 |
| | |