

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa 15 sztuk klimatyzatorów przenośnych monoblokowych** wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do ich prawidłowego użytkowania, zgodnych z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej, przeznaczonych do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz zabezpieczenia działań w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych. Klimatyzatory będą wykorzystywane w szczególności do zapewnienia odpowiednich warunków termicznych w pomieszczeniach, namiotach oraz innych tymczasowych miejscach realizacji zadań podczas działań prowadzonych w warunkach terenowych, w tym podczas długotrwałych upałów, klęsk żywiołowych, awarii infrastruktury, działań ratowniczych, organizacji tymczasowych stanowisk pracy, punktów przyjęcia lub obsługi ludności oraz zaplecza służb i podmiotów uczestniczących w działaniach kryzysowych.

2. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zwiększenie zdolności Wojewody Zachodniopomorskiego do zapewnienia warunków umożliwiających prowadzenie skutecznych i bezpiecznych działań w sytuacjach kryzysowych, w szczególności poprzez wyposażenie w mobilne urządzenia umożliwiające szybkie zapewnienie chłodzenia, wentylacji i osuszania powietrza w miejscach, w których nie jest dostępna stała instalacja klimatyzacyjna.

Posiadanie mobilnych klimatyzatorów stanowi element przygotowania zasobów do reagowania na skutki ekstremalnych temperatur, klęsk żywiołowych, awarii infrastruktury technicznej, zakłóceń funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej oraz innych zdarzeń wymagających organizacji tymczasowych miejsc pracy, pobytu lub obsługi ludności.

Urządzenia mogą być wykorzystywane również do poprawy warunków pracy personelu oraz funkcjonowania tymczasowych stanowisk dowodzenia, punktów obsługi, pomieszczeń technicznych, kontenerów i namiotów wykorzystywanych podczas działań kryzysowych.

3. Zakres zamówienia

W zakres zamówienia wchodzi:

1. Dostawa do Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Lubieszynie 15 sztuk fabrycznie nowych, kompletnych klimatyzatorów przenośnych monoblokowych wraz z wyposażeniem określonym szczegółowo w Specyfikacji Technicznej.
2. Każdy klimatyzator musi być dostarczony wraz z kompletem elementów niezbędnych do jego prawidłowego uruchomienia i eksploatacji, w szczególności:
 - a) przewodem odprowadzającym ciepłe powietrze,

- b) elementem umożliwiającym wyprowadzenie przewodu odprowadzającego ciepłe powietrze,
 - c) przewodem umożliwiającym stałe odprowadzanie kondensatu,
 - d) pilotem zdalnego sterowania,
 - e) pozostałymi elementami wyposażenia wymaganymi przez producenta do prawidłowej pracy urządzenia.
3. Dostarczenie dokumentacji:
- a) instrukcji obsługi w języku polskim,
 - b) deklaracji zgodności UE/CE lub innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami,
 - c) dokumentów gwarancyjnych,
 - d) dokumentacji technicznej producenta, w zakresie niezbędnym do potwierdzenia parametrów oferowanego urządzenia.

4. Wymagania techniczne

Wszystkie klimatyzatory muszą:

- a) spełniać wszystkie wymagania minimalne określone w Specyfikacji Technicznej,
- b) być klimatyzatorami **przenośnymi, monoblokowymi**,
- c) być fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane i wolne od wad fizycznych i prawnych,
- d) być przeznaczone do chłodzenia, wentylacji i osuszania powietrza, oraz ogrzewania,

5. Warunki gwarancji i serwisu

1. Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.
2. Czas usunięcia wad:
 - a) do 14 dni roboczych,
 - b) w uzasadnionych przypadkach do 30 dni roboczych.
3. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych oraz serwisu na terenie Polski.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne usunięcie wad i usterek powstałych z przyczyn leżących po stronie urządzenia, z zastrzeżeniem przypadków wynikających z niewłaściwego użytkowania.
5. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w terminie określonym w pkt 2 Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, zapewni urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych od urządzenia podlegającego naprawie albo dokona wymiany urządzenia na wolne od wad.

6. Warunki realizacji zamówienia

1. Termin realizacji: do 30 dni od dnia podpisania umowy.
2. Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, ul. Lubieszyn 10H, 72-002 Dołuje.
3. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (ilościowo-jakościowego), obejmującego:
 - a) sprawdzenie kompletności dostawy,
 - b) weryfikację liczby dostarczonych urządzeń,
 - c) weryfikację parametrów technicznych,
 - d) sprawdzenie kompletności wyposażenia,
 - e) kontrolę dokumentacji i oznakowania,
 - f) sprawdzenie podstawowej funkcjonalności urządzeń.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia działania wybranych lub wszystkich urządzeń poprzez ich uruchomienie.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności, wad, braków lub niekompletności dostawy Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych niezgodności.

7. Dokumenty wymagane od Wykonawcy

Do oferty należy dołączyć:

1. kartę katalogową lub folder producenta oferowanego klimatyzatora albo wskazanie strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje dotyczące oferowanego modelu,
2. dokumentację umożliwiającą weryfikację parametrów technicznych oferowanego urządzenia,
3. deklarację zgodności UE/CE – jeżeli jest wymagana,
4. certyfikaty lub inne dokumenty jakościowe, jeżeli występują dla oferowanego urządzenia,
5. wypełnioną Specyfikację Techniczną (tabelę parametrów), stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

W przypadku gdy określony parametr techniczny nie wynika wprost z karty katalogowej lub ogólnodostępnej dokumentacji producenta, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów producenta potwierdzających deklarowany parametr.

8. Kryteria oceny ofert

1. Cena brutto – 80%

$$\text{Liczba punktów} = (\text{najniższa cena brutto spośród badanych ofert} / \text{cena brutto badanej oferty}) \times 80 \text{ pkt}$$

2. Okres gwarancji – 20%

Minimalna gwarancja: 24 miesiące.

3. Punktacja:

- 24 miesiące – 0 pkt,
- 25–36 miesięcy – 10 pkt,
- powyżej 36 miesięcy – 20 pkt.

9. Uwagi końcowe

1. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające wymagania określone w Specyfikacji Technicznej.
2. Sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi normami UE oraz przepisami bezpieczeństwa.
3. Wszystkie urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami UE oraz wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania.
4. Wszystkie oferowane klimatyzatory muszą być tego samego typu i posiadać parametry nie gorsze niż określone w Specyfikacji Technicznej.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie urządzeń kompletnych, sprawnych i gotowych do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Parametry deklarowane przez Wykonawcę w ofercie muszą znajdować potwierdzenie w dokumentacji producenta lub innych dokumentach przedstawionych na żądanie Zamawiającego.