




KOMUNIKAT NR 19

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie
z dnia 10 października 2024 roku
w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Trzebienice, Gmina Gołcza,
zaopatrującego w wodę ludność miejscowości Trzebienice, Gmina Gołcza.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie, na podstawie sprawozdania z badania próbki wody pobranej do badania w dniu 9 października 2024 r., sprawozdanie cząstkowe z dnia 10 października 2024 roku z wodociągu publicznego Trzebienice, Gmina Gołcza informuje, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) pod względem mikrobiologicznym z uwagi na stwierdzenie: liczby bakterii grupy coli w ilości 130 jtk/100 ml.

Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Zalecenia obowiązują do czasu wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie kolejnego komunikatu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy, Gołcza 80, 32-075 Gołcza, został zobowiązany do zapewnienia **zastępczego źródła wody** o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Miechowie
mgr Ewelina Bryg