



Komunikat

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie
z 17.02.2026 r.**

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Czempiniu ul. Wodna 1 gmina Czempień, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Czempień ulice: Jana Brzechwy, D. Chłapowskiego, Fryderyka Chopina, Czereśniowa, Długa, Gruszkowa, K. Kiełczewskiego, Kolejowa, M. Komorowicza, Kościelna, Kręta, Krótka, S. Kuczmerowicza, Łukowa, Floriana Marciniaka, Adama Mickiewicza, Nowa, Ogrodowa, Parkowa, Podgórna, Polna, ks. Jerzego Popiełuszki, Powstańców Wlkp., Poznańskie Przedmieście, Północna, Bolesława Prusa, Przytorze, Ratuszowa, Rynek, Juliusza Słowackiego, Sokolnicza, Stęszewska, Strumykowa, Śliwkowa, Śremska, Towarowa, Wiatrakowa, Wiśniowa, Wodna, Wspólna, Józefa Wybickiego, Zaułek, Zielony Rynek, Stefana Żeromskiego, miejscowości Słonin, Betkowo, Stare Tarnowo, Hłowiec gm. Brodnica.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie, na podstawie wyników przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, że jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie mętności oraz zawartości związków żelaza.

Jednocześnie wyjaśnia, że stwierdzone przekroczenia nie mają negatywnego wpływu dla zdrowia konsumentów i mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować zmianę barwy, zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294).

Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Jolanta Ruta
Kierownik Oddziału Nadzoru

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Kościanie
/dokument podpisany elektronicznie/