

Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności związanych z przywróceniem wymienionych UPS do pełnej sprawności technicznej. Usługa będzie obejmowała weryfikację ich stanu technicznego, z jednoznacznym orzeczeniem o możliwości dalszej bezpiecznej eksploatacji tych urządzeń. Gdzie jest to stosowne należy wykonać konserwację, weryfikację kart zarządzających, wymianę pakietu baterii oraz przedstawienie pełen pakiet testów z wykonanych weryfikacji po dokonaniu naprawy.

Było:

- Baterie do UPS APC SUA1000RMI1U – 32 szt.
 - Kompatybilne nowych baterii z UPS APC SUA1000RMI1U,
 - Parametry gwarantowane baterii 6V 7Ah,
 - Gwarancja serwisu – minimum 12 m-cy;
- Baterie do UPS APC BR900GI – 28 szt.
 - Kompatybilne nowych baterii z UPS APC BR900GI,
 - Parametry gwarantowane baterii 12V 9Ah,
 - Gwarancja serwisu – minimum 12 m-cy;
- Baterie do UPS APC BX950UI – 14 szt.
 - Kompatybilne nowych baterii z UPS APC BX950UI,
 - Parametry gwarantowane baterii 12V 9Ah,
 - Gwarancja serwisu – minimum 12 m-cy;
- Usługa wymiany baterii oraz konserwacji UPS dla:
 - do UPS APC BX950UI w ilości 14 szt.,
 - do UPS APC BR900GI w ilości 14 szt.,
 - do UPS APC SUA1000RMI1U w ilości 8 szt.
 - Utylizacja starych baterii w zakresie wykonawcy,
 - Gwarancja serwisu – minimum 12 m-cy na wykonaną usługę,
 - Dla wszystkich urządzeń należy wykonać czyszczenie, testy oraz przegląd techniczny.

Jest:

- Baterie do UPS APC SUA1000RMI1U – 32 szt.
 - Kompatybilne nowych baterii z UPS APC SUA1000RMI1U,
 - Parametry gwarantowane baterii 6V 7Ah,
 - Gwarantowana żywotność baterii w klasie 6-9 lat,
 - Gwarancja producenta – minimum 36 m-cy;
- Baterie do UPS APC BR900GI – 28 szt.
 - Kompatybilne nowych baterii z UPS APC BR900GI,
 - Parametry gwarantowane baterii 12V 9Ah,
 - Gwarantowana żywotność baterii w klasie 10-12 lat,
 - Gwarancja producenta – minimum 36 m-cy;
- Baterie do UPS APC BX950UI – 14 szt.
 - Kompatybilne nowych baterii z UPS APC BX950UI,
 - Parametry gwarantowane baterii 12V 9Ah,
 - Gwarantowana żywotność baterii w klasie 10-12 lat,
 - Gwarancja producenta – minimum 36 m-cy;
- Usługa wymiany baterii oraz konserwacji UPS dla:
 - do UPS APC BX950UI w ilości 14 szt.,
 - do UPS APC BR900GI w ilości 14 szt.,
 - do UPS APC SUA1000RMI1U w ilości 8 szt.
 - Utylizacja starych baterii w zakresie wykonawcy,
 - Gwarancja serwisu – minimum 36 m-cy na wykonaną usługę,
 - Dla wszystkich urządzeń należy wykonać czyszczenie, testy oraz przegląd techniczny,

- Dostawa sukcesywna wymienionych UPS do serwisu,
- Dostawa na terenie miasta Poznania środkami Zamawiającego, w przypadku dalszego przesłania zasilaczy koszt transportu każdorazowo ponosi Wykonawca.