



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KIELCACH

ul. Skibińskiego 4, 25 – 819 Kielce  
tel: 41 3454622, fax: 41 3454623, e-mail: sekretariat.psse.kielce@sanepid.gov.pl,  
www.gov.pl/web/psse-kielce

NHS.9020.21.267.2025

Kielce, 2025-05-08

### Komunikat

#### **Skierowany do konsumentów wody z urządzeń wodociągowych wodociągu Smyków gm. Daleszyce**

Mieszkańców miejscowości: Smyków, Sieraków, Danków, Wójtostwo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że wystąpiło zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody pochodzącej z urządzeń wodociągowych wodociągu Smyków gm. Daleszyce, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Daleszycach ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce tj. ponadnormatywna liczba bakterii grupy coli – 310 jtk/100 ml.

Pismem z dnia 08.05.2024r. Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o. o. ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce poinformował, iż dokonał przełączenia zasilania mieszkańców miejscowości Danków i Wójtostwo w wodę przeznaczoną do spożycia z ujęcia Niwy wodociągu Daleszyce.

Mieszkańcy miejscowości Smyków i Sieraków zaopatrywani będą w wodę z beczkowozu, która przed użyciem powinna być przegotowana.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 537 z późniejszymi zmianami) zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy. Natomiast art. 12 ww. ustawy mówi, że wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Podpis

**Alicja Grabińska**

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  
Kielcach - Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego  
2025-05-08