



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

NS-HK.9020.28.2026

Lubliniec, 2026-02-18

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Pakuły za rok 2025

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po dokonaniu analizy sprawozdań z własnych badań próbek wody pobranych w ramach monitoringu jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez eksploatatora sieci wodociągowej Pakuły, w ramach prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody, a także prowadzonego nadzoru, o którym mowa w § 20 ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

informuje, że:

- 1) w okresie objętym oceną w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2025 r. 5 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano, w punktach zgodności, 6 próbek wody do badań z wodociągu sieciowego Pakuły. Eksploatator sieci wodociągowej przekazał sprawozdania z badań 5 próbek wody, w ramach prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- 2) badania próbek wody przeprowadzono w zakresie mikrobiologicznym, fizykochemicznym, organoleptycznym oraz w zakresie obecności pierwiastków promieniotwórczych. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichię coli, Enterokoki oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C. Natomiast w zakresie fizykochemicznym, organoleptycznym, oraz promieniotwórczym oznaczono: 1,2-dichloroetan, akryloamid, amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, bromodichlorometan, chlor wolny, chlorki, chlorek winylu, chloroform, chrom, cyjanki, epichlorohydrynę, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, odczyn (pH), ołów, pestycydy, przewodność elektryczną właściwą, rad-226, rad-228 rtęć, selen, siarczany, smak, sól, srebro tryt, twardość, utlenialność, zapach, żelazo, Σ chloranów i chlorynów, Σ pestycydów, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
- 3) z racji braku przekroczeń badanych parametrów strona nie podejmowała działań naprawczych,
- 4) wydano 7 ocen stwierdzających przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Pakuły.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublińcu
ul. Dworcowa 17 | 42-700 Lubliniec
+ 48 34 356 32 85, + 48 34 356 26 74
adres e-mail: psse.lubliniec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-74202-32265-RDHW-19

W związku z powyższym woda w zakresie badanych parametrów określonych w załączniku nr 1 i 4 dostarczana konsumentom zamieszkałym w strefie zaopatrzenia wodociągu sieciowego Pakuły spełniała wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Teresa Gluza

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

/dokument podpisany elektronicznie/