

Górzno, dnia 11.04.2025 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Centrum Rehabilitacji w Górznie
Górzno 63
64-120 Krzemieniewo

Do Wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA NR 3

W odpowiedzi na złożone zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu **09.04.2025** r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – bez negocjacji art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2025/BZP 00169225/01, nazwa zamówienia: **„Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby ośrodka dziennego dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz dla osób dorosłych”**, na podstawie art. 284 ust. 2 w/w ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1:

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o część – instalacje teletechniczne i inne niskoprądowe.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakres przedmiotowego postępowania nie wchodzi instalacje teletechniczne i niskoprądowe.

Pytanie nr 2:

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o część – demontaż i ponowny montaż agregatu prądotwórczego oraz podanie warunków uruchomienia agregatu podczas wykonywania robót budowlanych.

Odpowiedź

Koszt demontażu i ponownego montażu agregatu prądotwórczego należy uwzględnić w poz. 52 kosztorysu ofertowego instalacji elektrycznych wg kalkulacji własnej oferenta.

Demontaż należy zaplanować po wykończeniu pomieszczenia 1/22. Prace należy zaplanować w taki sposób, aby okres od demontażu do uruchomienia agregatu był nie dłuższy niż 12 godzin.

Dane agregatu:

Agregat Pex-Pool Plus

Zespół prądotwórczy

Model EN 165

Nr seryjny zespołu 000940/2016

Rok produkcji 2016

Pytanie nr 3:

Proszę o dołączenie dokumentacji wykonania przyłącza energetycznego.

Odpowiedź


Zamawiający wyjaśnia, iż przebudowa istniejącego przyłącza energetycznego nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie obiektowych wykładzin homogenicznych zamiennie do płytek ceramicznych posadzkowych.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zamiany posadzek z płytek ceramicznych na homogeniczne posadzki winylowe spawane, z wywiniętym cokołem o wysokości 10 cm.

WYKONAWCA
SP. Z O.O. MSWIA CENTRUM REHABILITACJI
w GÓRZNI

mgr Magdalena Wilk

Zamawiający