




KOMUNIKAT Nr 19/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu z dnia 27.05.2025 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Dłusko, gmina Człopa, powiat wałecki, zaopatrującego ok. 260 mieszkańców miejscowości: Dłusko, Dzwonowo oraz Szczuczarz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 26.05.2025 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości liczby bakterii grupy coli w ilości 80 jtk/100 ml.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Zakład Gospodarki Komunalnej, Zakład Budżetowy w Człopie, ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa, zarządzający wodociągiem Dłusko został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

mgr inż. Marta Mikołajczak-Brusiło
p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wałczu
/dokument podpisany elektronicznie/