



# Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu

---

PTT.2370.2.4.2026  
Bolesławiec, 19.05.2026 r.

dot. postępowania PTT.2370.2.2026 pn. „Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Bolesławcu - etap V 2026 r. elewacja budynku głównego, wieża ćwiczeń, magazyn i tereny zewnętrzne”.

**Pytanie:**

1. Prosimy o przesłanie projektu kanalizacji deszczowej.

**Odpowiedz:**

**Pytanie:**

2. Czy należy wycenić włączenie 5 wpustów zewnętrznych do istniejącej sieci? Czy należy wycenić ewentualną regulację / naprawę istniejących wpustów deszczowych?

**Odpowiedz:**

Nie należy wyceniać.

**Pytanie:**

3. Czy sieć zewnętrzne są zakresem przetargu?

**Odpowiedz:**

Postępowanie dotyczy wykonania „Instalacji elektrycznych zewnętrznych” pkt. 7 kosztorysu ofertowego. Pozostałe sieci zewnętrzne są wykonane.

**Pytanie:**

4. Prosimy o przesłanie opisu technicznego dla branży sanitarnej wewnętrznej.

**Odpowiedz:**

**Pytanie:**

5. Prosimy o wskazanie parametrów pompy zatapialnej umieszczonej w przedmiarze?

**Odpowiedz:**

**Pompa zatapialna z wirnikiem otwartym**

**Wysokość podnoszenia min. 20 m**

**Wydajność min. 45 m<sup>3</sup>/h**

**Stopień ochrony: IP68**

**przewód zasilający: 10m**

**max. temperatura pracy: 40°C**

**średnica przyłącza: Nasada złącze STORZ 52**

**Zasilanie: 230V**

.

Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu  
st. bryg. mgr inż. Andrzej Śliwowski  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

KP

ul. Wesota 2  
59-700 Bolesławiec  
[www.gov.pl/web/kppsp-boleslawiec](http://www.gov.pl/web/kppsp-boleslawiec)