Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli

ON.SK.9020.6.12.2026.AŻ
Stalowa Wola, 2026-11-16

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie
Stany, ul. Łęgowa 1
37-433 Bojanów


KOMUNIKAT NR 6/2026

o stwierdzeniu niezgodności z wartościami parametrycznymi wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu dla gminy Bojanów ujęcie wody w Hucie Komorowskiej dostarczanej mieszkańcom miejscowości Pietropole.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli informuje mieszkańców miejscowości Pietropole (łącznie 108 osób) o pogorszeniu jakości wody z wodociągu dla gminy Bojanów, ujęcie wody w Hucie Komorowskiej.
W próbce wody pobranej w dniu 12.11.2026 r. w punkcie zgodności – szafka do poboru próbek wody w miejscowości Pietropole (punkt położony na działce o numerze ewidencyjnym 381), stwierdzono niezgodności z wartościami parametrycznymi w zakresie: bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml, przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml oraz ponadnormatywny wzrost liczby mikroorganizmów >300 jtk/1ml gdzie zalecana wartość kolonii w 22° nie powinna przekraczać 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta.

W zbadanej próbce wody nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków jelitowych.

Obecność w wodzie do spożycia bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml oraz ponadnormatywny wzrost liczby mikroorganizmów nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak do czasu przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 748):
- woda do celów konsumpcyjnych, tj.: do picia, przygotowania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, powinna być używana **wyłącznie po gotowaniu przez minimum 2 minuty,**
- woda z kranu może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj.: WC, prania ubrań, mycia naczyń oraz do kąpieli (pod warunkiem, że unika się jej połykania).



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli
ul. Niezłomnych 66 | 37-450 Stalowa Wola
+48 15 842 51 30
adres e-mail: psse.stalowawola@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-98674-70267-JTCEI-31

Bakterie grupy coli mogą powodować między innymi różnego rodzaju zakażenia żołądkowo-jelitowe.
Ponadnormatywny wzrost liczby mikroorganizmów nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Monitorowanie tego parametru jest przydatne w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki narastania mikroflory, w tym stagnację wody, tworzenie biofilmu.

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić okresowe pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

O zmianie sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli poinformuje niezwłocznie w kolejnym komunikacie.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Stalowej Woli
mgr Danuta Adamska
Zastępca PPIS w Stalowej Woli

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Realizacja obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO":

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 66, 37- 450 Stalowa Wola.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art. 9 ust. 2 lit. b, g, h, i, j RODO),

b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują: prawo do dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ochrony danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e- mail: iod.psse.stalowawola@sanepid.gov.pl