Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Złotoryi

HK.9022.4.55.2026.KSK

Złotoryja, 2026-10-29

K O M U N I K A T
z dnia 29.10.2026 r.
o stwierdzeniu niezgodności z wartością parametryczną

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi informuje, że w ponownych badaniach próbek wody pobranych w dniu 26.10.2026 r. z wodociągu sieciowego w Brochocinie, zaopatrującego w wodę mieszkańców Brochocina i Łukaszowa (sprawozdania z badań nr 0467/S/26 oraz 0468/S/26 z dnia 29.10.2026 r.), stwierdzono, że woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Jednocześnie w badanych próbkach nadal stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej azotanów. Oznaczone stężenia wyniosły odpowiednio 65,1 mg/l oraz 66,1 mg/l przy dopuszczalnej wartości parametrycznej wynoszącej 50 mg/l.



Woda może być wykorzystywana do spożycia przez ogół konsumentów, **jednak nie powinna być używana do przygotowywania posiłków i napojów dla noworodków, niemowląt, dzieci do 3. roku życia, kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących piersią.**

Podwyższone stężenie azotanów może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób szczególnie wrażliwych. Zatrucia azotanami są szczególnie niebezpieczne dla niemowląt i małych dzieci ze względu na ryzyko wystąpienia methemoglobinemii, powodującej zaburzenia transportu tlenu we krwi.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dostawca wody ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, aby woda dostarczana konsumentom była bezpieczna dla zdrowia i spełniała wymagania określone w przepisach.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi

Łukasz Łęski w zastępstwie za Ewa Cwynar
Kierownik Oddziału Nadzoru Bieżącego

/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotoryi
ul. Stanisława Staszica 22 | 59-500 Złotoryja
+48 76 8783 433
adres e-mail psse.zlotoryja@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-63040-77320-VHESU-33