



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie

Konin, 17 października 2025 r.

ON-HK.9011.842.2025

Sprawę prowadzi:	Daria Stasikowska +48 63 220 99 10 daria.stasikowska@sanepid.gov.pl
------------------	---

Dotyczy: Ocena jakości wody w wodociągu publicznym Góry za okres od 18.07.2025 r. do 16.10.2025 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie – po analizie:

- sprawozdań z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Góry w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie przy ul. Nadbrzeżnej 6a,
- wyników wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych,
- działań naprawczych podejmowanych przez administratora wodociągu,
- oraz nadzoru sprawowanego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (§ 20 ww. rozporządzenia),

informuje, że jakość wody z wodociągu publicznego Góry w ocenianym okresie spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

1. Uwagi dodatkowe:

- wodociąg publiczny Góry zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Góry, Gogolina, Kaliska, Wiśniewa;
- wyniki badania wody od lipca do września 2025 r. (sprawozdanie z badań nr: 144/1-1/W/2025/7, 145/1-1/W/2025/7 oba z dnia 09.07.2025 r., 1/1-1/W/2025/8, 2/1-1/W/2025/8 oba z dnia 02.08.2025 r., 111/1-1/W/2025/9 i 112/1-1/W/2025/9 oba z dnia 11.09.2025 r., wszystkie wykonane przez VET-LAB Brudzew Laboratorium Weterynaryjne, ul. Turkowska 58c, 62-720 Brudzew) potwierdzają brak przekroczeń norm;
- substancje promieniotwórcze – wyniki badań z 2022 r. i 2023 r. (sprawozdanie z badań Nr: P/O/05/2022/696/F/1 z dnia 22.12.2022 r. i P/O/10/2023/127/F/2 z dnia 23.11.2023 r., oba wykonane przez GBA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) potwierdzają brak przekroczeń wartości parametrycznych.

2. Działania naprawcze i nadzorcze

- nie zaszły okoliczności, które obligowałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań;
- administrator wodociągu realizował kontrolę wewnętrzną i przekazywał wyniki badań do PPIS.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
tel. 632439052

Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051

sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30

BDO: 000134441

3. Podsumowanie:

W okresie od 18.07.2025 r. do 16.10.2025 r. woda z wodociągu publicznego Góry:

- była bezpieczna dla zdrowia konsumentów,
- nie zawierała mikroorganizmów chorobotwórczych ani substancji chemicznych w ilościach stwarzających zagrożenie,
- nie stwarzała ryzyka dla zdrowia,
- spełniała wymagania dla substancji promieniotwórczych.

Zastępca Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Koninie

mgr Roman Wojskunowicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie (AE:PL-56015-76502-GACEW-20)

2. Wójt Gminy Wilczyn (AE:PL-45034-29600-WVSHB-17)

3. a/a