



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

HKN.903.189.2026
Radom, 2026-03-10

Okresowa ocena jakości wody za 2025 r. HKN.N.161.2026 wydana dla wodociągu publicznego w Skaryszewie ul. Konopnickiej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) i po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w 2025 r. z wodociągu publicznego w Skaryszewie ul. Konopnickiej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził przekroczenie parametrów żelazo, mangan, podwyższony wskaźnik mętności, przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C oraz obecność nieakceptowalnego zapachu wody. W związku z powyższym PPIS w Radomiu wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zarządzający wodociągiem prowadził doraźne działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji sieci wodociągowej do momentu zakończenia prac modernizacyjnych związanych z budową nowej stacji uzdatniania wody. Po wyeliminowaniu nieprawidłowości postępowanie administracyjne zostało umorzone. Badania prowadzone były zgodnie z ustalonym na 2025 r. harmonogramem poboru wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i B określonym w w/w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Próbkę wody pobierano w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody z wyznaczonych punktów zgodności usytuowanych na sieci wodociągowej. W 2025 r. zarejestrowano 2 zgłoszenia interwencyjne od konsumentów dot. złej jakości wody w szczególności zmian organoleptycznych. W związku z powyższym u osób zgłaszających nieprawidłowości zostały pobrane próbki wody do badań. Otrzymane wyniki potwierdziły w/w zmiany jakości wody. Interwencje okazały się zasadne. Zarządzający wodociągiem zobowiązał się do podjęcia doraźnych działań polegających na zwiększeniu częstotliwości płukania sieci wodociągowej w celu poprawy jakości wody do czasu zakończenia inwestycji związanej z przebudową stacji uzdatniania wody.

Jolanta Wolszczak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Piaseckiego 15 26-640 Skaryszew
2. a/a



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D | 26-601 Radom
+48 345 15 89
adres e-mail: sekretariat.psse.radom@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-13616-27942-VBUVD-19