

Opis przedmiotu zamówienia

do zapytania ofertowego na przegląd i serwis systemu wentylacji z rekuperacją, wymianę filtrów oraz instruktaż korzystania ze sterownika systemu wentylacji z rekuperacją

1) **Miejsce wykonania usługi:**

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska znajduje się w budynku czterokondygnacyjnym. Zastosowano w nim system wentylacji z rekuperacją firmy Berluf (SELEN II 800 BY PASS). Na każdym piętrze znajduje się pomieszczenie z centralą i sterownikiem firmy Berluf oraz około 80 metrów rur wprowadzających świeże powietrze do budynku. Rury te przechodzą przez pokoje pracowników RDOŚ (od 4 do 12 pomieszczeń w zależności od kondygnacji). Z obserwacji pracownika wynika, iż czerpnia i wyrzutnia umiejscowione są na ścianie budynku, jednak istnieje możliwość że któreś z tych urządzeń w rzeczywistości umiejscowione jest na dachu (wejście na dach znajduje się na klatce schodowej budynku).

2) **Szczegółowe wymagania dotyczące usługi:**

- Czyszczenie systemu wentylacji z rekuperacją w miejscach, które tego wymagają.
- Przeprowadzenie kontroli instalacji oraz stanu technicznego jej urządzeń.
- Wymiana dwóch filtrów w każdej z czterech centrali (w sumie 8 szt.).
- Przeprowadzenie kontroli odpływu skroplin oraz dezynfekcja skraplacza, jeżeli istnieje taka potrzeba.
- Przeprowadzenie kontroli czerpni i wyrzutni, jeżeli jest to konieczne.
- Regulacja systemu wentylacji, jeżeli jest to konieczne.
- Przeprowadzenie kontroli ustawień systemu wentylacji z rekuperacją.
- Sprawdzenie czy sterownik regulujący pracę systemu wentylacji z rekuperacją działa w sposób prawidłowy.
- Odczytanie czy wystąpiły w systemie błędy (jeżeli system na to pozwala) i w razie potrzeby dokonanie ich naprawy.
- Przeprowadzenie autotestu systemu wentylacji z rekuperacją, jeżeli istnieje taka potrzeba.
- **Przeprowadzenie instruktażu korzystania ze sterownika do systemu wentylacji z rekuperacją wybranym pracownikom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (15 – 30 minut).**

3) Wybrany wykonawca jest zobowiązany zakończyć swoją usługę protokołem zawierającym szczegółowy opis zakresu serwisu oraz wykonanych pomiarów.