



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie

HKN.903.48.1.607.2026
Chylce, 10 lipca 2026 r.

KOMUNIKAT nr 1/2026

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Literatów o produkcji wody 100-1000 m³/d, który zaopatruje w wodę około 4080 mieszkańców miejscowości Konstancin-Jeziorna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie informuje, że w badaniu próbki wody pobranej na stacji uzdatniania wody Literatów w dniu 02 lipca 2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej wodociągów stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrów:

- liczby bakterii grupy coli w ilości 60 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml);
- liczby Escherichia coli w ilości < 4 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml).

Z uwagi na powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

- 1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków.**
- 2. Woda z kranu nie może być używana w procesie produkcyjnym żywności.**
- 3. Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.**
- 4. Woda z kranu nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.**
- 5. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych to jest splukiwania toalet.**

W dniu 10.07.2026 r. w ramach nadzoru Inspekcji Sanitarnej przedstawiciele PPIS w Piasecznie pobrali próbki wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Literatów.

W związku z koniecznością prowadzenia działań naprawczych w obrębie wodociągu w tym stosowanie preparatu dezynfekcyjnego może wystąpić uciążliwość zapachowa dla konsumentów.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

dr n. o zdr. Beata Mazińska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Piasecznie

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie
ul. Dworska 7 | 05-510 Chylce
+48 22 756 46 20
sekretariat.psse.piaseczno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-25767-69321-JFUEH-29