Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Łańcucie

Łańcut, dnia 16.11.2026 r.
PSK.9011.2.46.2026

KOMUNIKAT NR 1

W SPRAWIE BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łańcucie, informuje odbiorców wody korzystających z wodociągu Smolarzyny zaopatrującego miejscowości: **Żołynia, Smolarzyny, Bikówka, Żołynia-Kopanie, Żołynia-Zakącie, Potok-gmina, Rakszawa i Białobrzegi (kilka domów)** iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r., poz. 748).
W próbce wody pobranej z wodociągu sieciowego Smolarzyny w dniu 12.11 2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni, 37-110 Żołynia, ul. Białobrzeska 118, w punkcie zgodności: Oszczyszczalnia Ścieków w Żołyni **stwierdzono obecność bakterii grupy coli tj.: 11 jtk/100 ml** przy czym **dopuszczalna wartość parametryczna bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).
Bakterie z grupy coli (tzw. bakterie wskaźnikowe): to szeroka grupa bakterii naturalnie występujących w środowisku – w glebie, wodzie, roślinach. Mogą powodować zakażenia oraz zatrucia pokarmowe. Osobami szczególnie narażonymi na negatywny wpływ ww. bakterii są: niemowlęta, kobiety w ciąży, osoby starsze i osoby o obniżonej odporności.
W związku z powyższym:
- Woda z kranu **nie może być** spożywana i używana do przygotowania posiłków.
- Woda **nie może być** używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.
- Woda **nie nadaje się** do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

Woda może być stosowana wyłącznie do spłukiwania toalet!
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni, ul. Białobrzeska 118, 37-110 Żołynia prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dostawca wody zapewni mieszkańcom zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Dorota Tomaszek-Trojnar
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie
podpisano elektronicznie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łańcucie
ul. Mickiewicza 6 | 37-100 Łańcut
+48 17 225 00 70
adres e-mail: psse.lancut@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-17441-39141-CWGFD-23