



### Uwagi:

1. Przewody nieoznaczone – 0,5 mm<sup>2</sup>.
2. Montaż w puszkach natynkowych
3. Nie zamieniac L1 z L2.
4. L2 oznaczyć kolorem niebieskim.

Nazwa obiektu budowlanego: Budynek hydroforni i WC Remont toalet ogólnodostępnych.		Adres inwestycji: MDPG Bobrowniki – Bierestowica		
Nazwa rysunku: Schemat instalacji przyzywowej w WC niepełnosprawnych.		Skala:	Rysunek nr: 11	
			Branża: ELEKTRYCZNA	
Sporządził:	Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
	mgr inż. Adam Koniuch	PDL/0069/P00E/12	12.04.2019r.	