



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie

HK.9022.17.2026
Bełchatów, 15-06-2026

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie
z 15.06.2026 r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu Huta

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że w próbkach wody pobranych z sieci wodociągu Huta 9.06.2026 r. i 10.06.2026 r. po włączeniu do eksploatacji nowego SUW Huta stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C w następujących punktach monitoringowych:

- SUW Huta, woda wychodząca do sieci >300 jtk/ml
- sieć, Huta 45, kran w kuchni – więcej niż 300 jtk/ml
- sieć, Wielopole 20, kran w kuchni – więcej niż 300 jtk/ml

Woda warunkowo przydatna do spożycia, kąpeli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (przez minimum 2 min.) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.



Powyższy komunikat należy przekazać konsumentom wody z miejscowości:

gmina Bełchatów:

Huta (z wyłączeniem posesji 41), Wielopole (z wyjątkiem pos. nr 13, 41, 42)

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie.

UWAGA! Nie należy spożywać wody ze źródeł nie przebadanych !

Katarzyna Marczak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie
ul. Okrzei 49 | 97-400 Bełchatów
+48 44 631 31 08, +48 44 631 31 18
sekretariat.psse.belchatow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-42804-98321-CFJHF-21