



KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie
z dnia 10.09.2025 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego Szyszyn**, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Szyszyn, Szyszynek, Szyszyńskie Holendry, Teodorowo, Helenowo, Konstantynowo, Konstantynówek, Kijowiec, Kijowskie Nowiny, Kijowiec Ściany, Marianowo, Żółwieniec, Ostrowy, Stanisławowo, Celinowo, gm. Skulsk i Góry, gm. Wilczyn.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że w badaniach wody z wodociągu publicznego Szyszyn stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej jonu amonu oraz parametru mangan.

Sytuacja ta nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednakże ww. przekroczenia mogą mieć wpływ na pogorszenie wyglądu i smaku wody oraz powodować brunatne zabarwienie armatury. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na cele gospodarcze



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
Agnieszka Dybała-Kamińska
/podpisano elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	8c9cb714b81c40b7b518072bfdd15424	
Nazwa dokumentu	komunikat PPIS w Koninie z dnia 10.09.2025 r. wod. publ. Szyszyn.pdf	
Tytuł dokumentu	komunikat PPIS w Koninie z dnia 10.09.2025 r. wod. publ. Szyszyn	
Skrót dokumentu	886520acefd3ae6a7ef9c9f3631d47d2f2d833b4cac11976eebd0c31a0f02c2c	
Wersja dokumentu	1.5	
Data dokumentu	2025-09-10	
Podpis	Podpisany przez	PPIS w Koninie Agnieszka Dybała-Kamińska
	Stanowisko podpisu	Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2025-09-10
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 21.21.14	
Data wydruku	2025-09-12	
Autor wydruku	Mateusz Kołacki (Młodszy Asystent) ON-HK	