

Nr pom.	Temp [°C]	Straty [W]	nazwa
1.1	-7,7	0	Wiatrołap
1.2	20,0	459	Komunikacja
1.3	20,0	1482	Sala lekcyjna
1.4	20,0	1785	Sala lekcyjna
1.5	20,0	36	Pom. pomocnicze bez okna
1.6	20,0	607	Biuro
1.7	20,0	220	Biuro
1.8	20,0	595	Biuro
1.9	20,0	227	Komunikacja
1.10	20,0	1825	Sala lekcyjna
1.11	20,0	104	Pom. pomocnicze bez okna
1.12	20,0	1132	Sala konferencyjna
1.13	20,0	1823	Sala lekcyjna
1.14	20,0	103	Pom. pomocnicze bez okna
1.15	20,0	1131	Sala konferencyjna
1.16	20,0	29	WC
1.17	20,0	572	Komunikacja
1.18	20,0	22	Pom. pomocnicze bez okna
1.19	20,0	31	WC
1.20	20,0	36	WC
1.21	20,0	36	WC
1.22	20,0	88	WC
2.1	20,0	3404	Komunikacja
2.2	20,0	1154	Komunikacja
2.3	20,0	92	WC
2.4	20,0	719	Biuro
2.5	20,0	2192	Sala lekcyjna
2.6	20,0	1812	Sala lekcyjna
2.7	20,0	1615	Sala lekcyjna
2.8	20,0	33	WC
2.9	20,0	25	WC
2.10	20,0	33	WC
2.11	20,0	93	WC