



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lesznie

ON-HK.903.62.60.2025

Leszno, 2025-08-13

**Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie
dotyczący jakości wody z wodociągu publicznego Bojanice**

Na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuję, że jakość wody z wodociągu z wodociągu publicznego Bojanice, **odbiega od wymagań obowiązującego** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na obecność bakterii grupy coli.


Woda nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do:

-przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.



Aktualnie trwają działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymogów obowiązującego rozporządzenia i badania potwierdzające skuteczność w/w działań. Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lesznie

mgr. inż. Zdzisław Rzeźniczak

(dokument podpisany elektronicznie podpisem kwalifikowanym)

M.O.