



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Dyrektor Generalny Urzędu

Znak: L-1.271.81.2025.AP
Szczecin, 01 października 2025 r.

Pytania do zapytania ofertowego na:

Dostawa 10 sztuk klimatyzatorów przenośnych o podwyższonej trwałości i niezawodności, przeznaczonych do pracy w warunkach biurowych oraz w trudniejszych warunkach eksploatacji (np. pomieszczenia polowe, magazynowe, miejsca pracy służb).

Pytania:

Pytanie oferenta:

Czy klimatyzatory powinny mieć wydajność chłodniczą 4 kW czy 5 kW? Czy dopuszczalne jest szkolenie w formie nagrania wideo?

Odpowiedź Zamawiającego:

- Wydajność chłodnicza urządzeń powinna wynosić minimum 5,0 kW, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.
- Zamawiający dopuszcza szkolenie w formie materiału wideo, pod warunkiem, że materiał będzie w języku polskim, a w przypadku uzasadnionej potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia krótkiego instruktażu uzupełniającego podczas odbioru końcowego.

z up. Dyrektora Generalnego ZUW
Roman Kapczyński
Dyrektor Biura Logistyki
i Zamówień Publicznych
/podpisany elektronicznie/

Dyrektor Biura

Roman Kapczyński