




Toruń, 10 kwietnia 2026 r.

Komunikat nr 1/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Wodociągu Dobrzejewice,
gm. Obrowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że w badaniach wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Brzozówka, Dobrzejewice, Głogowo, Kawęczyn, Kazimierzewo, Kuźniki, Łążyn II, Łążynek, Obrowo, Sącieszno, Skrzypkowo, Szembekowo, Zawały, Zębowo, Zębówiec w gminie Obrowo, powiat toruński, stwierdzono przekroczenia wartości parametrycznej manganu.



Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU
Paweł LISEWSKI

/dokument podpisany elektronicznie/

