



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach

HK.045.40.2025

Siemiatycze, 31 grudnia 2025 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu należącego do Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego „ETERNITE” za 2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416) art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po analizie przekazywanych przez podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w budynkach zamieszkania zbiorowego wykorzystujący wodę, sprawozdań z wyników badań laboratoryjnych wody, realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu prowadzonego w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu należącego do Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego „ETERNITE”

Uzasadnienie

Monitoring jakości wody nie był realizowany zgodnie z ustalonym na 2025r. harmonogramem poboru próbek wody, podmiot wykonał 2 z 3 badań zaplanowanych na 2025r. System monitoringu obejmował badania próbek wody, w celu weryfikacji jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (monitoringu parametrów grupy A), w stałych punktach czerpalnych, będących punktami monitoringowymi dla jakości wody. Zakres badań prowadzony był zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

W ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody łącznie zbadano 1 próbkę wody w zakresie parametrów grupy A, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej łącznie zbadano 1 próbkę w zakresie parametrów grupy A (1 próbki zaplanowanej na listopad 2025 w zakresie parametrów grupy A nie wykonano).

W badanych próbkach wody prze PIS stwierdzono przekroczenie barwy ($34+8$ mg/l), mętności ($1,7+-0,4$ NTU), natomiast z kontroli wewnętrznej przekroczone zostały wartości mętności ($5,3+-0,7$ NTU), jonu amonowego ($0,524+-0,058$ mg/l), manganu (172 ± 22 µg/l) i żelaza (572 ± 74 µg/l) - nie odpowiadały wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.

Zwiększona zawartość manganu i żelaza, mętności, barwy nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. Wyższe wartości stężenia mogą prowadzić do niepożądanych zmian właściwości



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Siemiatyczach
ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 656 04 36
e-mail: psse.siemiatycze@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-siemiatycze

organoleptycznych wody. Ponadto woda, w której stężenie manganu przekracza dopuszczalne normy, może być powodem problemów w eksploatacji sieci wodociągowej, osady te mogą sprzyjać rozwojowi bakterii powodując wtórne zanieczyszczenie wody.

Jon amonu występuje jako składnik naturalny w wodzie surowej. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia WHO, jon amonu pochodzenia naturalnego nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie lecz w podwyższonym stężeniu może negatywnie wpływać na proces uzdatniania i dezynfekcji wody.

Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratorium zewnętrzne Laboratorium Usługowo – Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o., o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Sprawozdania z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej były przekazywane do analizy Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Siemiatyczach.

Ocenę jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach wydał celem poinformowania konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Siemiatyczach
mgr Jadwiga Hackiewicz
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Siemiatycze, ul. Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze
2. Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego „ETERNITE”, S. Zawadzki, J. Proszczuk, Wólka Nadbużna 66, 17-300 Siemiatycze